

**“Dobradiça Sofi 11306”**

A **STA - Sociedade Transformadora de Alumínios** declara que foi ensaiado segundo a Norma:

**NP EN 1935:2009** - Ferragens para construção civil - Dobradiças de Eixo Simples - Requisitos e métodos de ensaio.


**RESULTADOS OBTIDOS NO ENSAIO**

Classificação de Utilização	Durabilidade	Massa da Porta de Ensaio	Adequação ao fumo/fogo	Segurança de Pessoas	Resistência à Corrosão	Segurança de Bens	Grau da Dobradiça
1	7	2	0	1	2	0	6

**EVIDÊNCIAS DE CONFORMIDADE**

Ensaio nº 20094001383/10 realizado pelo Laboratório CATIM, Organismo Notificado nº 0464, em 29/01/2010.

Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com a EN ISO 9001 auditado por TÜV sob processo 0 01 06148.



**Manuel Cabral**  
*Investigação e Desenvolvimento*

