

“Puxador Sofinox 10920”

A **STA - Sociedade Transformadora de Alumínios** declara que foi ensaiado segundo a Norma:


EN 1906:2002 - Building hardware. Lever Handles and Knob Furniture. Requirements and test methods (*Material de Construção. Puxadores de Porta. Requerimentos e métodos de teste.*)

RESULTADOS OBTIDOS NO ENSAIO

Classificação de Utilização	Durabilidade	Massa da Porta	Resistência ao Fogo	Segurança de Pessoas	Resistência à Corrosão	Segurança	Tipo de Operação
4	7	-	0	0	0	0	B

EVIDÊNCIAS DE CONFORMIDADE

Ensaio nº ENS-10-0017 realizado por Laboratório Interno, em 09/06/2010.
Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com a EN ISO 9001 auditado por TÜV sob processo 0 01 06148.



Manuel Cabral
Investigação e Desenvolvimento

